



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Số:0770B/MT/0250B/0323

(Phòng thử nghiệm được chỉ định)<sup>(1)</sup>

Ngày: 28/03/2023  
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải (Tại đầu ra ống khói lò hơi)  
Tọa độ: 0565035/1155823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 15/03/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được hấp thụ bằng dung dịch và đo tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 15/03/2023 đến 26/03/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH FOODANT**  
Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
7. Lưu mẫu : Không  Có  Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : xem Biên bản quan trắc môi trường số 0250B
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 09h30 - 11h00 ngày 15/3/2023 tại Dự án "Nhà máy chế biến rau quả đông lạnh xuất khẩu Foodant" - Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	1,90
2	Hàm lượng SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	US.EPA Method 6	< 2,62
3	Hàm lượng NO <sub>x</sub> (Tính theo NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	152
4	Hàm lượng CO	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	493
5	Lưu lượng	m <sup>3</sup> /giờ	US EPA Method 2	1.691

Ghi chú: <sup>(1)</sup> được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Quyết định số 2376/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 (Vimcerts 019).

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HÓA SINH**

**Phạm Văn Tú**

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Khánh Ngọc**

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.  
*Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
*Name of sample and client are reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
*This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*





**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**  
**(Phòng thử nghiệm được chỉ định)<sup>(1)</sup>**

Số:0776/MT/Q253/0323

Ngày: 29/03/2023  
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải (Tại đầu ra ống khói lò hơi)  
Tọa độ: 0565035/1155823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 16/03/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được hấp thụ bằng dung dịch và đo tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 16/03/2023 đến 27/03/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH FOODANT**  
**Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang**
7. Lưu mẫu : Không  Có  Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : xem Biên bản quan trắc môi trường số 0253
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 09h30 - 11h00 ngày 16/3/2023 tại Dự án "Nhà máy chế biến rau quả đông lạnh xuất khẩu Foodant" - Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	2,40
2	Hàm lượng SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	US.EPA Method 6	< 2,62
3	Hàm lượng NO <sub>x</sub> (Tính theo NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	140
4	Hàm lượng CO	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	569
5	Lưu lượng	m <sup>3</sup> /giờ	US EPA Method 2	2.435

Ghi chú: <sup>(1)</sup> được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Quyết định số 2376/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 (Vimcerts 019).

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HÓA SINH**

**Phạm Văn Tú**

**KD GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Khánh Ngọc**

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.  
*Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
*Name of sample and client are reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
*This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*





**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**  
**(Phòng thử nghiệm được chỉ định)<sup>(1)</sup>**

Số:0805A/MT/0267A/0323

Ngày: 31/03/2023  
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải (Tại đầu ra ống khói lò hơi)  
Tọa độ: 0565035/1155823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 17/03/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được hấp thụ bằng giấy lọc và đo tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 17/03/2023 đến 29/03/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH FOODANT**  
**Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang**
7. Lưu mẫu : Không  Có  Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : xem Biên bản quan trắc môi trường số 0267A
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 10h10 - 11h30 ngày 17/3/2023 tại Dự án "Nhà máy chế biến rau quả đông lạnh xuất khẩu Foodant" - Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	3,50
2	Hàm lượng SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	US.EPA Method 6	< 2,62
3	Hàm lượng NO <sub>x</sub> (Tính theo NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	< 1,88
4	Hàm lượng CO	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	19
5	Lưu lượng	m <sup>3</sup> /giờ	US EPA Method 2	2.790

Ghi chú: <sup>(1)</sup> được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Quyết định số 2376/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 (Vimcerts 019).

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HÓA SINH**

**Phạm Văn Tú**

**KT, GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Khánh Ngọc**

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.  
*Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
*Name of sample and client are reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
*This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*