



Số: 512103/MT/062103/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 02/04/2024
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải (Đầu ra của ống khói lò hơi)
Tọa độ: 0565035/1155823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 21/03/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 21/03/2024 đến 31/03/2024
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH FOODANT**
Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 062103
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 10h00 - 11h00 ngày 21/03/2024 tại Dự án "Nhà máy chế biến rau quả đông lạnh xuất khẩu Foodant" - Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	6,67
2	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	US.EPA Method 6	< 2,62
3	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	214
4	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	315
5	Lưu lượng	m ³ /giờ	US EPA Method 2	3.129

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

 **TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**
HÓA SINH

Nguyễn Hữu Thịnh

 **GIÁM ĐỐC**

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Tâm

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.